

VALVOLA SCARICO TERMICO

Nelle caldaie a combustibile solido di potenza inferiore a 35 kW inserite in un circuito a vaso chiuso la normativa impone l'installazione di una valvola a scarico termico, come ad esempio una *Caleffi* modello 544400 di cui viene riportato lo schema di installazione.

